

trigone

EAU-DECHETS-ASSAINISSEMENT

Syndicat Mixte du GERS

MAIRIE DE TOURRENQUETS

Au Village

32390 TOURRENQUETS

REÇU le 1 JAN 2020

Auch, le Jeudi 9/01/2020

Ref : DIS2020-01-FA

Objet : Avis du Service des Eaux de TRIGONE relatif au projet de Carte communale de la commune de Tourrenquets

A l'attention de M. Le Maire,

Vous nous avez sollicités dans le cadre de la procédure d'Instruction relative au projet de carte communale de votre commune.

A cet effet, je vous prie de trouver ci-après les remarques du Service Eau potable de TRIGONE concernant les documents transmis :

- Hameau de Tourrens : L'urbanisation projetée de la parcelle F110 – LD ENCOUAYRON nécessitera le dévoiement d'une canalisation d'eau potable PVC90,
- De manière générale, le dimensionnement des réseaux d'Eau potable ne permet pas d'assurer la défense incendie sur le territoire communal. Les appareils de lutte contre la défense incendie sont actuellement non conformes et des dispositifs de type citerne ou bêche devront être envisagés.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments respectueux.

Arnaud FAUGERAS
Responsable Service Distribution



NB : Copie Direction Départementale des Territoires / STP Unité Planification AUCH Cedex